

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: КНМ №39220061000201727181 от 04.03.2022

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/knm/11799306>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



## МЧС РОССИИ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Калининградской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по городскому округу «Город Калининград»

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

### Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 194/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 7, ИНН 3905014301, юридический адрес: 236010, г. Калининград, ул. Вагоностроительная, д. 7.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения о проведении выездной проверки от 04.03.2022 №193, учётный номер проверки 39220061000201727181.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки)

В период с 10.03.2022 по 22.03.2022,

Гаврилиной Дарьей Геннадьевной – начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственным инспектором городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору,

Кошкиным Александром Николаевичем – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – заместителем главного государственного инспектора городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору,

проведена плановая выездная проверка здания и территории детского сада, расположенного по адресу: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Адмиральская, д. 7

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Шевченко Ирина Николаевна – заведующий МАДОУ ЦРР г. Калининграда детский сад №7

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Не представлена декларация пожарной безопасности.	ст. 64 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ.	До 01.09.2022	<i>нет</i>
2.	Система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в нерабочем состоянии	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	До 01.09.2022	<i>нет</i>
3.	На путях эвакуации из помещений подвального этажа не предусмотрено аварийное освещение	п. 37 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194); п. 7.6.1, п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; п. 6.2.32 СП 59.13330.2016	До 01.09.2022	<i>нет</i>
4.	В помещениях групповых ячеек применен материал для отделки пола с неустановленным классом опасности (не представлены документы, содержащие информацию о показателях пожарной опасности не выше требуемых)	ст. 134, ч.1, ч.2, ч.3, ч.6, ч. 7 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ.	До 01.09.2022	<i>нет</i>
5.	Для отделки стен помещений групповых ячеек применены материалы с неустановленным классом опасности (не представлены документы, содержащие информацию о показателях пожарной опасности не выше требуемых)	ст. 134, ч.1, ч.2, ч.3, ч.6, ч. 7 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ.	До 01.09.2022	<i>нет</i>
6.	Отсутствуют документы, подтверждающие предел огнестойкости маршей и площадок деревянной	ст. 87, ч. 3 ст. 4; ч. 2 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 6.7.9 СП 2.13130.2020 «Свод правил	До 01.09.2022	<i>нет</i>

	лестницы не менее R45	«Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утверждены Приказом МЧС РФ от 21.11.2012 №693)		
7.	Ширина эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек составляет менее 1,2 м., а именно: 0,82 м. – из группы №9 (из пом. №9 в пом. №7 в соотв. с планом 1-го этажа), 0,91 м. - из группы №8 (из пом. №18 в пом. №3 в соотв. с планом 1-го этажа).	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утверждены Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	До 01.09.2022	<i>нет</i>
8.	Ширина эвакуационных выходов из здания детского сада составляет менее 1,2 м, а именно из пом. №1 – 1 м., пом. №13 – 0,77 м. в соответствии с планом 1-го этажа, из пом. №11 – 0,97 м. в соответствии с планом 2-го этажа.	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утверждены Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	До 01.09.2022	<i>нет</i>
9.	Не представлены документы о выполнении обработки стропил и обрешетки зданий огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо о выполнении их конструктивной огнезащиты, не способствующей скрытому распространению горения.	п. 13 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утверждены Приказом МЧС РФ от 12 марта 2020 г. № 151)	До 01.09.2022	<i>фото м</i>
10.	Размещаемые в зданиях помещения складского назначения, а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных процессов не категорированы по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.	ст. 26 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288)	До 01.09.2022	<i>нет</i>
11.	На лестничной клетке в	п. 35 «в» Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением	До 01.09.2022	

уровне чердака, в соотв. с планом 2-го этажа, допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией	Правительства РФ от 16.09.2020 №1479);		ga
--	--	--	----

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

Шевченко Ирина Николаевна – заведующий МАДОУ ЦРР г. Калининграда детский сад №7

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

22.03.2022

Гаврилина Дарья Геннадьевна – начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственный инспектор городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



22.03.2022

Кошкин Александр Николаевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – заместитель главного государственного инспектора городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



22.03.2022

на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

Шевченко Ирина Николаевна – заведующий МАДОУ ЦРР г. Калининграда  
детский сад №7

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

22.03.2022

  
(подпись)

Гаврилина Дарья Геннадьевна – начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственный инспектор городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

22.03.2022



Кошкин Александр Николаевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – заместитель главного государственного инспектора городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

22.03.2022



