



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калининградской области**

Подполковника Иванникова ул., д 5, г. Калининград, 236040

Тел./факс (4012) 536942, e-mail: Kaliningrad@39.rospotrebnadzor.ru, <http://39.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76109030, ОГРН 1053902817792, ИНН/КПП 3906134200/390601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 26

об устранении выявленных нарушений законодательства и/или

о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом

г. Калининград

«07» февраля 2022г.

Начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Щептева Светлана Васильевна

(фамилия, имя, отчество, должность)

рассмотрев материалы планового/□внепланового контрольного (надзорного) мероприятия – выборочного контроля

(вид контрольно-надзорного мероприятия)

по решению заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области А.А. Васильева № 40 от 25.01.2022, учетный номер 39220041000100960102, акт № 40 от 07.03.2022, в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 7 (МАДОУ ЦРР д/с № 7), ОГРН 1023900771927, ИНН 3905014301, дата регистрации 28.07.1998, адрес места нахождения: г. Калининград, ул. Вагоностроительная, 7. (наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения: г. Калининград, ул. Вагоностроительная, 7

Руководитель: заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 7 Шевченко Ирина Николаевна

(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:

При осуществлении плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований:

В ходе осмотра 28.01.2022 с 09.45. до 12.45 корпуса № 1 МАДОУ ЦРР д/с № 7 по адресу: ул. Вагоностроительная, д.7 выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В хозяйственной зоне территории корпуса № 1 пластиковый контейнер с крышкой для сбора твердых коммунальных отходов размещен непосредственно на земле, без наличия твердого основания, без ограждения, что подтверждается фото № 1, тем самым нарушены требования п. 3 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий" в части: «контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров <5>) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки», п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20), в части: «на собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны»;

2. Не организовано обследование технического состояния системы вентиляции здания корпуса № 1 (ревизия, очистка вентиляционных каналов и контроль эффективности), с целью оценки технического состояния вентиляции не проводились инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, тем самым нарушены требования п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, в части «обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха». Вентиляционные решётки в групповых имеют следы загрязнения (запылённости), что подтверждается фото № 2, тем самым нарушены требования п.2.11.8. СП 2.4.3648-20 в части: «вытяжные вентиляционные решетки не должны содержать следов загрязнений. Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения» Нарушение п.2.11.8. СП 2.4.3648-20 устранено, вентиляционные решетки вымыты.

3. В групповых № 1, 2 отмечены дефекты деревянного пола, окрашенная поверхность местами стерта, что подтверждается фото № 3, 4, тем самым нарушены требования п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 в части: «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»;

4. В спальной группы № 3, входа в подвальные помещения прачечной отмечены дефекты стен (следы грибкового поражения), отслоение окрашенных поверхностей стен в групповых № 1, 2, дефекты поверхности потолков в групповых № 1, 2, 3,4, что подтверждается фото № 5,6,7,8, тем самым нарушены требования п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 в части: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими»;

5. Согласно заключению эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.160.59.К.П.14 от 28.01.2022 по результатам рассмотрения протокола измерений уровней искусственной освещенности № 1903 от 28.01.2022 уровни искусственной освещенности (с учетом погрешности прибора ± 6-8%) в игровой группы № 3 по ул. Вагоностроительной,7 занижены на 53-165лк, в спальной – на 3-19лк, что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», табл. 5.54, п. 10, п. 12.

тем самым нарушены и требования п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части осуществления мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания;

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь:

пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 2, п. 4 ст. 40 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,

(нужное отметить значком V, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю).

ПРЕДПИСАЛ:

Устранить нарушения санитарного законодательства в МАДОУ ЦРР д/с № 7 корпус № 1 по адресу: ул. Вагоностроительная, д.7:

1. п. 3 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", обустроив подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки; п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20), оборудовав на собственной территории площадку, расположенную в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны);

Срок исполнения - до 01.09.2023

2. п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, в части «обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха», организовав проведение обследования технического состояния системы вентиляции здания корпуса № 1 (ревизия, очистка вентиляционных каналов и контроль эффективности), проведя инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха;

Срок до 01.09.2022

3. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 в части: «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию», обеспечив в групповых № 1, 2 ремонт пола;

Срок исполнения - до 01.09.2023

4. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 в части: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими», выполнив ремонт стен в спальней группы № 3, на входе в подвальные помещения прачечной, устранив следы грибкового поражения, ремонт стен в групповых № 1, 2, устранив дефекты поверхности потолков в групповых № 1, 2, 3,4;

Срок исполнения - до 01.09.2023

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», табл. 5.54, п. 10, п. 12., обеспечив уровни искусственной освещенности в игровой группы № 3, в

спальной в соответствии с гигиеническими требованиями, подтвердив результатами измерений уровней искусственной освещенности.

Срок исполнения - до 01.09.2022

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

Известить о выполнении п.п. 2, 5 предписания в срок до 08.09.2022.; п.1,3,4 до 08.09.2023

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию: акты выполненных работ, копии платежных документов, фотографии, протоколы исследований, заключения экспертов и др.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 7 (МАДОУ ЦРР д/с № 7), ОГРН 1023900771927, ИНН 3905014301, дата регистрации 28.07.1998, адрес места нахождения: г. Калининград, ул. Вагоностроительная, 7.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области С.В.Щептева

(Должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 26 от 04.02 2022 г. получил «04» 02 2022 г.

Подпись представителя организации

