

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«27» января 2022 год.
учётный номер проверки 39220061000200919050



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Калининградской области
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,
E-Mail: mail@39.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37,
E-Mail: und@39.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу «Город Калининград»**

236016, г. Калининград, ул. 1812 года, д. 59, телефон (4012) 52-94-80,
E-Mail: 1ond@39.mchs.gov.ru

**Предписание об устранении нарушений обязательных
требований пожарной безопасности № 71/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: **Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Калининграда центр развития ребенка – детский сад №7, ИНН 3905014301, юридический адрес: 236020, Калининградская область, г. Калининград, ул. Вагоностроительная, д. 7**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения о проведении выездной проверки от 27.01.2022г. № 71,

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки)

В период с «01» февраля 2022 года по «14» февраля 2022 года,

Кошкиным Александром Николаевичем – заместителем начальника ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области – заместителем главного государственного инспектора городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору;

Гавриловой Дарьей Геннадьевной – начальником отделения ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области - государственным инспектором городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору, проведена плановая выездная проверка здания детского сада, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Вагоностроительная, д. 7

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Шевцова Ирина Николаевна - заведующий

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со

статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места, выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ширина марша лестницы в здании, предназначенной для эвакуации людей составляет менее 1,35 м., а именно: 1,15 м.	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утверждены Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	До 01.09.2022	
2.	Число подъемов в одном марше лестницы, расположенной в здании составляет менее 3, а именно 2 (помещение №13, в соответствии с планом 1-го этажа)	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утверждены Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	До 01.09.2022	
3.	Ширина эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек, при числе эвакуирующихся более 15 чел. составляет менее 1,2 м., а именно: 0,88 м. – помещение №1, в соответствии с планом 1-го этажа; 0,85 м. – помещение №2, в соответствии с планом 1-го этажа; 0,81 м. – помещение №8, в соответствии с планом 1-го этажа; 0,81 м. – помещение №9, в соответствии с планом 1-го этажа; 0,72 м. – помещение №1, в соответствии с планом 2-го этажа; 0,68 м. – помещение №2, в соответствии с планом 2-го этажа; 0,81 м. – помещение №8, в соответствии с планом 2-го этажа; 0,8 м. – помещение №9, в соответствии с планом 2-го этажа	ст. 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194)	До 01.09.2022	
4.	Ширина параллельного	п. 23 Правил противопожарного	До 01.09.2022	

Р	эвакуационного выхода из здания детского сада составляет менее 1,2 м, а именно: 0,85 м.	режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утверждены Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).		
5.	Не представлены документы подтверждающие класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов, примененных в помещениях групповых ячеек, а также на путях эвакуации.	ст. 89, ст. 134, ч.1, ч.2, ч.3, ч.6, ч. 7 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ.	До 01.09.2022	
6.	Система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в нерабочем состоянии <i>2088 100</i>	ст.54 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	До 01.09.2022	
7.	Не представлены документы о выполнении обработки стропил и обрешетки зданий огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо о выполнении их конструктивной огнезащиты, не способствующей скрытому распространению горения.	п. 13 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утверждены Приказом МЧС РФ от 12 марта 2020 г. № 151)	До 01.09.2022	
8.	Размещаемые в зданиях помещения складского назначения, а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных процессов не категорированы по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.	ч. 3 ст. 27 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288).	До 01.09.2022	
9.	Подвальный этаж здания используется для хранения продукции, оборудования, и других предметов.	п.п. б) п. 16 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).	До 01.09.2022	
10.	На путях эвакуации (в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; в зоне каждого изменения направления маршрута; при пересечении проходов и коридоров: в местах	Статья 53, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	До 01.09.2022	

размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; в местах размещения первичных средств пожаротушения) не предусмотрено аварийное освещение	Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; пункт 4.3.12 свода правил 1.13130 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194);		
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

Шевченко Ирина Николаевна - заведующий

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«14» февраля 2022 год

Заместитель начальника ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области – заместитель главного государственного инспектора городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

Кошкин Александр Николаевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«14» февраля 2022 год

Начальник отделения ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области – государственный инспектор городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору Гаврилина Дарья Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«14» февраля 2022 год



(подпись)

