

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА- ДЕТСКИЙ САД № 7

236029, г. Калининград, ул. Вагоностроительная,7, ds007@edu.klgd.ru тел 96-32-06, тел. 64-05-25
ИНН 3905014301, КПП 390601001, ОГРН 1023900771927

Исходящий №60 от 28.04.2022г.

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по городскому округу
«Город Калининград»

**Отчет о выполнении Предписания об устранении нарушений
обязательных требований пожарной безопасности № 193/1 от 22.03.2022
МАДОУ ЦРР д/с № 7
Корпус № 2 по адресу г. Калининград, ул. Закавказская,14**

Во исполнении Предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 193/1 от 22.03.2022 сообщаем следующее:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Срок нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не предоставлена декларация пожарной безопасности	До 01.09.2022	Не выполнено
2.	Система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в нерабочем состоянии	До 01.09.2022г.	Выполнено
3.	Лестница между подвальным и первым этажом не ограждена противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре	До 01.09.2022	Не выполнено
4.	На путях эвакуации с помещением подвального этажа не предусмотрено аварийное освещение	До 01.09.2022г.	Не выполнено
5.	В помещении музыкального (физкультурного) зала (пом. № 28. В соответствии с планом 1-го этажа) применено покрытие пола с неустановленным классом опасности (не предоставлены документы, содержащие информацию о показателях	До 01.09.2022г.	Не выполнено

	пожарной опасности не выше требуемых)		
6.	В помещении музыкального (физкультурного) зала (пом. № 28. В соответствии с планом 1-го этажа) применено покрытие стен и потолка с неустановленным классом опасности (не предоставлены документы, содержащие информацию о показателях пожарной опасности не выше требуемых)	До 01.09.2022	Выполнено
7.	В помещениях групповых ячеек применен материал для отделки пола с неустановленным классом опасности (не представлены содержащие информацию о показателях пожарной опасности не выше требуемых)	До 01.09.2022	Выполнено частично
8.	Для отделки стен помещений групповых ячеек применены материалы с неустановленным классом опасности (не представлены содержащие информацию о показателях пожарной опасности не выше требуемых)	До 01.09.2022	Выполнено частично
9.	Отсутствуют документы, подтверждающие предел огнестойкости маршей и площадок деревянной лестницы не менее R 45	До 01.09.2022	Не выполнено
10.	Не представлены документы о выполнении обработки стропил и обрешетки зданий огнезащитными составами не ниже группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо о выполнении их конструктивной огнезащиты, не способствующей скрытому распространению горения.	До 01.09.2022	Выполнено
11.	Ширина эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек составляет менее 1,2 м.	До 01.09.2022	Не выполнено
12.	Ширина эвакуационных выходов из здания детского сада составляет менее 1,2 м, а именно из пом. №1а-0,72, пом. № 9 в соответствии с планом 1-го этажа	До 01.09.2022	Не выполнено
13.	В дверях эвакуационных выходов из помещения № 11, в	До 01.09.2022	Выполнено

	соответствии с планом 1-го этажа, размещены детские кровати для сна		
14.	Ширина участка пути эвакуации по внутренней лестнице, предназначенной для эвакуации людей из здания составляет менее 1,35., а именно: 1,2 м.	До 01.09.2022	Не выполнено
15.	Размещаемые в зданиях помещения складского назначения, а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных процессов не категорированы по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130	До 01.09.2022г.	Не выполнено
16.	Запоры на дверях эвакуационных выходах из помещений в полном объеме не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	До 01.09.2022г.	Выполнено

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №7



И.Н. Шевченко

